



# 광주광역시보건환경연구원



수 신 : 광주광역시 광산구 내상로15번길 23

송정중학교

제 목 : 정수기 수질검사 성적서

## 1. 시료내용

시료명	정수기	접수번호	먹검23-0516	접수일자	2023-09-01
의뢰자(처)	송정중학교			채취일자	2023-09-01
의뢰항목	2항목	채취방법	지참시료	검사목적	정기용
관련근거	먹는물관리법 시행규칙 제2조의2				

## 2. 수질검사결과

채수장소	시험항목 기준 및 결과		판정
	탁도 (NTU)	총대장균군 (/100mL)	
	0.5 이하	불검출	
3학년 협의실	0.00	불검출	기준에 적합
4층복도	0.00	불검출	기준에 적합
2학년 협의실	0.05	불검출	기준에 적합
3층복도	0.00	불검출	기준에 적합
교육정보화실	0.00	불검출	기준에 적합
2층복도	0.05	불검출	기준에 적합
체육교사실	0.00	불검출	기준에 적합
교무기획실	0.00	불검출	기준에 적합
교감실	0.00	불검출	기준에 적합
보건실	0.00	불검출	기준에 적합
1층복도	0.03	불검출	기준에 적합
1학년 협의실	0.00	불검출	기준에 적합
학습도움실	0.00	불검출	기준에 적합
교장실	0.00	불검출	기준에 적합
행정실	0.00	불검출	기준에 적합
급식실 우	0.00	불검출	기준에 적합
급식실 좌	0.00	불검출	기준에 적합
부적합 항목	-		
비고	본 성적서는 검사목적 이외의 선전 및 광고용으로 사용할 수 없음		

## 광주광역시보건환경연구원장



시행 : 먹는물검사과

시행일자 : 2023-09-04

담당자 : 환경연구부 먹는물검사과 유지용

☎ 062-613-7604 FAX 062-613-7619

우 61954 광주광역시 서구 무진대로 584

<https://www.gwangju.go.kr/hevi>